

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОИД и ПР Ленинского района УИД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, пр. Мира, 26 тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 27/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению общеобразовательная
школа - интернат №1 основного общего образования г. Томска в лице директора Бичикашвили
Романа Георгиевича

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ленинского района г. Томска по пожарному надзору №27 от "05" сентября 2017 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 12 ч 00 мин. 11 сентября 2017 г. по 14 ч 00 мин. 22 сентября 2017 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Ленинского района г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Кандыба Вячеславом Сергеевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа -
интернат №1 основного общего образования г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 50

совместно с директором МБОУ школа - интернат №1 Бичикашвили Романом Георгиевичем,
зам. директора по обеспечению безопасности Боряковской Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	на путях эвакуации двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении	п.36г Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2018г.	
2.	запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (спальные корпуса)	п.35 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2018г.	<i>вык-но</i>

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3.	эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника (подвал)	п.40в Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.08.2018г.	<i>выполнено</i>
4.	в спортзале в раздевалках отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	До 10 часов 15.08.2018г.	
5.	на полу в месте перепада высот предусмотрен пандус с уклоном более чем 1:6 (1 этаж, правое крыло)	п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	До 10 часов 15.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района

г. Томска по пожарному надзору Кандыба В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" 09 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(должность, фамилия, инициалы)

"22" 09 2017 г.