

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск проспект Мира, 26 тел. 8 (3822) 416-583

(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Ленинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Томск, ул. Больничная, 4 тел. 8 (3822) 53-01-61

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 40/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению общеобразовательной
школа - интернат №1 основного общего образования г. Томска в лице директора Бичикашвили
Романа Георгиевича

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Ленинского района г. Томска по пожарному надзору №40 от "06" ноября 2019 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 11 ч 00 мин. 12 ноября 2019 г. по 14 ч 00 мин. 28 ноября 2019 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Ленинского района г. Томска по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

майором внутренней службы Кандыба Вячеславом Сергеевичем.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа
интернат №1 основного общего образования г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 50

совместно с директором МБОУ школа - интернат №1 Бичикашвили Романом Георгиевичем
зам. директора по обеспечению безопасности Боряковской Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнен (указывает только выполнен
1.	отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре)	п.61, Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.10.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	пожарные извещатели не располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а именно при размещении точечных пожарных извещателей на стене, расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки превышает 250 мм. (фактически расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя в помещении спортивного зала более 2 метров)	п.13.3.4 приложение П, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.10.2020г.	
3.	Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. В помещениях здания эксплуатируются пожарные извещатели, расстояние от которых менее 0,5 м до электросветильников	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.10.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
4.	функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности, а именно точечные дымовые пожарные извещатели установлены на строительных конструкциях подвесного потолка (в плитках заполнения каркаса), не являющихся несущей строительной конструкцией	п.13.3.4 СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.10.2020г.	
5.	автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (помещение прачечной в подвале)	ст. 83 ч.1 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ	До 10 часов 15.10.2020г.	
6.	В рабочем проекте автоматической пожарной сигнализации в помещении столовой запроектирована установка тепловых пожарных извещателей	приложение А п.А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ч.6 ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 10 часов 15.10.2020г.	
7.	не обеспечено наличие исправного механизма для самозакрывания противопожарных дверей (электроштитовая)	п.37(1), п.62 Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации	До 10 часов 15.10.2020г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
8.	предусматриваемые в составе объектов классов Ф4.1 помещения производственного (комнаты для трудового обучения девочек), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 10 часов 15.10.2020г.	
9.	предусматриваемые в составе объектов классов Ф4.1 помещения складского назначения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке – подвал помещения для хранения белья и т.п.), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 10 часов 15.10.2020г.	
10.	отдельная лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа (помещение для хранения верхней одежды - гардеробная в подвале)	п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	До 10 часов 15.10.2020г.	
11.	на путях эвакуации в местах перепада высот предусмотрена лестница с числом ступеней менее трех (1 этаж правое крыло)	п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	До 10 часов 15.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настояще предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района

г. Томска по пожарному надзору Кандыба В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"28" 11 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

А.Григорьев

(подпись)

"28" ноября 2019 г.

по доверенности О.Н. Бордюкова

(должность, фамилия, инициалы)